

Информация МБОУ СОШ № 41 о внешних контрольных мероприятиях за 2014 г.

| Наименование проверяющего учреждения | Наименование проверяемого учреждения | Дата проверки | Тема проверки  | Результаты проведенной проверки  | Принятые меры по устранению выявленных нарушений   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|--|
| 1                                    | 2                                    | 3             | 4  | 5  | 6  |
| ГББД г. Шахты                        | МБОУ СОШ № 41                        | 27.03.2014 г. | Организация работы по обучению детей ПДД и по предупреждению дорожно-транспортных происшествий | Активизировать работу с родителями, оснащении кабинета БДД более современными обучающими средствами  | Выявленные нарушения устранены   |
| ДО г. Шахты                          | МБОУ СОШ № 41                        | 10.04.2014 г. | Организация льготного питания  | Нарушений не выявлено  |  |
| Рособрнадзор г. Ростов-на Дону       | МБОУ СОШ № 41                        | 06.05.2014 г. |  | <p>-не соответствуют предъявляемым требованиям основные образовательные программы начального общего ,основного общего и среднего общего образования</p> <p>-основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) не отражает в полной мере содержание образования обучающихся</p> | <p>-календарный учебный график, рабочие программы изменены в соответствии с предъявленными требованиями</p> <p>-разработан локальный акт по рабочей программе учителя предметника и учителя начальных классов ,работающего по ФГОС</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

-не внесены дополнительные разделы « Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учащимися курса» и « Контроль за уровнем сформированности предметных и метапредметных навыков « в локальный акт « Положение о рабочей программе учебных курсов , предметов, дисциплин

-не созданы условия реализации прав педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности.

-не сформирован список недостающих учебников по ИЗО , физкультуре и музыке

-не обеспечена регламентация ВСОКО

-не в полном объеме предоставлены на

Внесены дополнительные разделы в локальный акт «Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов и дисциплин»

-сформированы списки сотрудников на курсы повышения квалификации

-сформирован список недостающих учебников по ИЗО ,музыке и физкультуре

-разработан локальный акт ВСОКО

-предоставлены в полном объеме бесплатно учебники

|   |                      |                      |  |  |   |
|---|----------------------|----------------------|--|--|---|
|   |                      |                      |  | <p>время получения образования бесплатно учебники и учебные пособия обучающимся ,осваивающим основные общеобразовательные программы</p>  |   |
| <p>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p> | <p>МБОУ СОШ № 41</p> | <p>12.05.2014 г.</p> | <p>Надзор защиты прав потребителей и благополучия человека</p> | <p>-в блоках начальной школы помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря не оборудованы поддонами, отсутствует подводка горячей воды</p> <p>-здание не эксплуатируется в соответствии с проектом, на 2 и 3 этажах сан. узлы не функционируют</p> <p>-на пищеблоке не функционирует приточно-вытяжная вентиляция</p> <p>-не проведен ремонт потолков и стен в музее, спортивном зале ,танцевальном зале, в раздевалке для мальчиков в</p> | <p>-вынесено постановление мировым судом о выплате административного штрафа в размере 10000 руб.</p> <p>-отремонтирован музей</p> |

|                          |               |               |  |   |   |
|--------------------------|---------------|---------------|--|---|---|
|                          |               |               |  | <p>спортивном зале.</p> <p>-не обеспечены горячим водоснабжением умывальные раковины в лаборантских кабинетах химии, физики, биологии. Не установлены раковины в кабинете домоводства.</p> <p>-в кабинетах № 3,7-10,13,16,19,в коридоре 3 этажа, танцевальном классе спортивном зале, раздевалке для девочек при спортивном зале остекление окон выполнено из нецельного стеклопалотна</p> <p>-в учебных кабинетах № 4,9,15,16,19 ,в коридорах отопительные приборы не имеют ограждения</p> | <p>-включено в программу «Энергосбережение»</p> <p>-отопительные приборы ограждены в кабинетах 15, 19</p> |
| Роспотребнадзор г. Шахты | МБОУ СОШ № 41 | 05.06.2014 г. | Организация отдыха детей пришкольного детского оздоровительного лагеря | <p>-в учебном классе 1 б остекление оконных проемов не из цельного стеклопалотна</p> <p>-отсутствует подводка горячего водоснабжения к умывальникам в туалетах для мальчиков и девочек</p>  | -заменено стекло в 1 б классе   |

|  |                      |                      |                              |  |  |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
|  |                      |                      |                              | <p>-обеденный зал оборудован мебелью (стульями и табуретами) с покрытием ,не позволяющим проводить их обработку</p>  | <p>-заменены стулья в столовой</p>   |
| <p>Главное управление МЧС России по Ростовской области</p> | <p>МБОУ СОШ № 41</p> | <p>02.06.2014 г.</p> | <p>Пожарная безопасность</p> | <p>-не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты</p> <p>-допущение эксплуатации огнетушителей с истекшим сроком действия</p> <p>-на первом этаже под лестничным маршем левого крыла ,на лестничной площадке второго этажа, в первом блоке допускается хранение сгораемых материалов</p> <p>-помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией</p> | <p>-сделана проектно-сметная документация</p> <p>-заменены огнетушители</p> <p>-устранены сгораемые материалы</p> <p>-подготовлена ПСД для доукомплектования автоматической пожарной сигнализацией</p> |

Директор МБОУ СОШ № 41



В. Ю. Лалетина